

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ73.В.01303  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0667639  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

"Oventrop GmbH & Co. KG"  
59939 Olsberg, Paul-Oventrop-Str.1, Германия, тел. +49(0)29 62 82-0.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

"Oventrop GmbH & Co. KG"  
59939 Olsberg, Paul-Oventrop-Str.1, Германия, тел. +49(0)29 62 82-0.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации ООО "Гильдия Качества" (ООО "ГК"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 12, тел. +7(906) 795-71-65, факс +7 (495) 675-85-81, ОГРН 1117746468399, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ73 выдан 31.10.2011 г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Маты теплоизоляционные монтажные из пенополистирола в рулонах, панелях и плитах, толщина от 11 мм до 35 мм, т.м. «Oventrop», типы: WLG 035, WLG 040, WLG 045, артикулы: 1402110, 1402210, 1402290, 1402310, 1402390, 1402391, 1402392, 1402500, 1402505, 1402507, 1402510, 1402515, 1402520, 1402600, 1402800, 1402857, 1402010, 1402605, 1402607, 1402610, 1402620, 1402410, 1355090, 1355091, 1355092, 1356090, 1356091, 1356092, 1356093, 1356097, 1356098, 1357096. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

**57 6860**

код ЕКПС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0395168)

код ТН ВЭД России

**3921110000**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № СР16-03-14/5 от 14.03.2016г. ИЛ ООО "Гильдия Качества", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН96 от 31.10.2011, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 12

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Заявка-декларация № 4651 от 19.02.2016г. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K04819 от 19.02.2016 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 12.01.2015 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 14.03.2016 **по** 13.03.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

**О.Г. Лукьянова**

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

**Н.Н. Ласточкина**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-DE.ПБ73.В.01303  
 (обязательная сертификация)

**ТР** 0395168  
 (учетный номер бланка)

<b>код ОК 005 (ОКП)</b>	<b>Наименование и обозначение продукции</b>
<b>код ТН ВЭД России</b>	

576860  
3921110000

Маты теплоизоляционные монтажные из пенополистирола в рулонах, панелях и плитах, толщина от 11 мм до 35 мм, т.м. «Oventrop», типы: WLG 035, WLG 040, WLG 045, артикулы: 1402110, 1402210, 1402290, 1402310, 1402390, 1402391, 1402392, 1402500, 1402505, 1402507, 1402510, 1402515, 1402520, 1402600, 1402800, 1402857, 1402010, 1402605, 1402607, 1402610, 1402620, 1402410, 1355090, 1355091, 1355092, 1356090, 1356091, 1356092, 1356093, 1356097, 1356098, 1357096.

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ )

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – чрезвычайно опасные (Т4)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

**О.Г. Лукьянова**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

**Н.Н. Ласточкина**