



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

Уполномоченный орган Стороны, руководящий уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.021696.12.11

от 22.12.2011 г.

Продукция:

Трубы напорные многослойные "Multylayer" (сшитый полиэтилен/алюминий/ сшитый полиэтилен).
Изготовлена в соответствии с документами: Сертификат соответствия системы качества ISO 9001:2000
№K1-048135/01 от 04.12.2008г. Декларация о соответствии фирмы-производителя. Изготовитель
(производитель): "APE Raccorderie S.r.l.", адрес: Via Gozzano 8 25068 Ponte Zanano Sarezzo (BS), ITALY
(Италия). Получатель: "APE Raccorderie S.r.l.", адрес: Via Gozzano 8 25068 Ponte Zanano Sarezzo (BS),
ITALY (Италия).



Наименование продукции, включенная в Единый перечень документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и адрес производителя (организации, индивидуального предпринимателя)

соответствует

В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) "

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" №24478/16 от 20.04.2009г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.16.490.П.024190.04.09 от 22.04.2009 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Глиненко В.М.

(Ф. И. О. / должность)



Филатов Н.Н.

М. П.

№0177765



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.018791.12.11 Дата 21.12.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 21404 20.12.2011

Организация-изготовитель
"APE RACCORDERIE S.R.L."
Адрес: Via Ruca, 392/ 394 Zona Industriale C.P. 81-25065 Lumezzane S.S (BS), Italia (Италия)

Импортер (поставщик), получатель
"APE RACCORDERIE S.R.L."
Адрес: Via Ruca, 392/ 394 Zona Industriale C.P. 81-25065 Lumezzane S.S (BS), Italia (Италия)

Наименование продукции:
Фитинги, коллекторы, краны латунные

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларация о соответствии, сертификат качества

Перечень документов, представленных на экспертизу:
протокол, доверенность, декларация о соответствии, сертификат качества, этикетка

Характеристика, ингредиентный состав продукции
латунь.

Рассмотрены протоколы (№, дата проведения, наименование организации (испытательный лабораторный центр), проводившей испытания, адреса аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГБУ "Центр госстандизнадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 4056/ОТ-11-11 от 13.12.2011 г.

№ 025113



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№	77.01.16.П.018791.12.11	Дата	21. 12. 2011 г.
Запах, баллы	0		Не более 2
Привкус, баллы	0		Не более 2
Мутность, ЕМФ	Не обнаружено		Не более 2,6
Наличие осадка	Отсутствует		Отсутствие
Пенообразование	Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует		Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены
Цветность, градусы	2,0		Не более 20
Водородный показатель (рН), ед.	7,1		В пределах 6-9
Величина перманганатной окисляемости, мгО ₂ /дм ³	1,2		Не более 5,0
Индекс общей токсичности in vitro, %	98		70 - 130
Медь, мг/л	Менее 0,02		1,0
Цинк, мг/л	0,032		5,0
Железо, мг/л	0,05		0,3
Алюминий, мг/л	Менее 0,02		0,5
Марганец, мг/л	Менее 0,02		0,1
Никель (суммарно), мг/л	Менее 0,02		0,1
Кадмий (суммарно), мг/л	Менее 0,0005		0,001
Кремний, мг/л	Менее 0,2		10,0
Олово, мг/л	Менее 0,02		2,0



Главный врач
(заместитель главного врача)



[Handwritten signature]

Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

[Handwritten signature]
Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
Митянина Т. В.