



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.495.П.046938.06.10 от 30.06.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: **Арматура трубопроводная из бронзы, т.м. "HEIMEIER": термостатические клапаны, головки, запорные и регулирующие вентили, шаровые вентили, смесительные клапаны, перепускные клапаны, узлы нижнего подключения.**

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)
ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Организация-изготовитель
"Теодор Хеймер Металлверк Джи Эм Би Эйч & Ко. Кей Джи." Германия
(Theodor Heimeier Metallwerk GmbH & Co. KG.). Адрес: Вёлингхаузер Берг, 59597 Эрвитте
(Vollinghauser Weg, 59597 Erwitte)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Теодор Хеймер Металлверк Джи Эм Би Эйч & Ко. Кей Джи." Германия
(Theodor Heimeier Metallwerk GmbH & Co. KG.).
Адрес: Вёлингхаузер Берг, 59597 Эрвитте (Vollinghauser Weg, 59597 Erwitte)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 47262/16 от 30.06.2010

№ 3099813

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Запах вытяжки
Цвет и прозрачность
Модельная среда-дистиллированная вода, мг/л
Медь
Цинк
Алюминий
Железо
Марганец
Кремний
Олово
Свинец

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
без изменений

1, 0
1, 0
0, 5
0, 3
0, 1
10, 0
2, 0
0, 03

Область применения:

Для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страны, фирмы-изготовителя, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

29.06.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.