



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(исполнительства)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.000957.02.12**

Дата **01.02.2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **00873**

**25.01.2012**

Организация-изготовитель

"Spirotech b.v."

Адрес: Churchillaan 52 P.O. Box 207 5700 AE Helmond, Netherlands ( Нидерланды )

Импортер (поставщик), получатель

"Spirotech b.v."

Адрес: Churchillaan 52 P.O. Box 207 5700 AE Helmond, Netherlands ( Нидерланды )

Наименование продукции:

Трубопроводная арматура из стали торговой марки "Spirotech", типоразмера: клапаны воздушные (подкапковые воздухоподогреватели), тип Spirotor (артикул АВ); отделители воздуха и влаги из стали, типы: Spirovent Air, Spirovent Air & Dirt, Spirovent Dirt Spirotar, Spirocorsi, Spirocross (артикулы: AA, AE, AC, AX, BA, HA, BE, BF, HE, BC, HC, BD, HD, XC, XD, UE)

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра, производственной организации, органа аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "736 ПЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аггестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 055-01-ЭТ от 23.01.2012 г.

№ 026859

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Железо, мг/дм <sup>3</sup>	0,01	0,3
Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	0,06	0,1
Хром (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	0,01	0,1
Никель, мг/дм <sup>3</sup>	0,02	0,1
Медь, мг/дм <sup>3</sup>	0,4	1,0
Кремний, мг/дм <sup>3</sup>	0,6	10,0
Кадмий, мг/дм <sup>3</sup>	0,0002	0,001
Свинец, мг/дм <sup>3</sup>	0,004	0,02
Цинк, мг/дм <sup>3</sup>	0,5	1,0
Алюминий, мг/дм <sup>3</sup>	0,1	0,5

Область применения:

Для систем питьевого водоснабжения, отопления, кондиционирования и оборотного водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методов, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Трубопроводная арматура из стали торговой марки "Spirotech", типостроения: клапаны воздушные (подлаиваемые воздухоотводчики), тип Spirotop (артикул AV); отделители воздуха и шлама из стали, типы Spirovent Air, Spirovent Air & Dirt, Spirovent Dirt, Spirotrap, Spirocombi, Spirocross (артикулы: AA, AE, AC, AX, BA, HA, BE, BF, HF, HE, BC, HC, BD, ED, XC, XD, UE)

соответствует ~~требованиям~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~использования в качестве подтверждения~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

и.о.

Мизгалилов А.Б.

Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.



Эксперт (эксперты)

Митянина Т.В.