

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00526

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008463

ООО «Пенотерм». ОГРН 1097746822480.  
Адрес: 129336, Российская Федерация, город Москва, улица Челюскинская, дом 9, к. 8.  
Тел./факс: +7 343 311-96-96. E-mail: info@penoterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Пенотерм». ОГРН 1097746822480.  
Адрес: 129336, Российская Федерация, город Москва, улица Челюскинская, дом 9, к. 8.  
Тел./факс: +7 343 311-96-96. E-mail: info@penoterm.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы листовые «ПЕНОТЕРМ» марок НПП-ЛЭ (Э), НПП-ЛЭ (К), НПП-ЛЭ (Э) Aqua protect, НПП-ЛЭ (К) Aqua protect, НПП-ЛФ, НПП-ЛФ Триплекс, НПП-ЛП, НПП-ЛК, НПП-ЛЭ (Э) ЛСКП, НПП-ЛЭ (К) ЛСКП, выпускаемые по ТУ22.21.41-003-82799613-2017.  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.41.110.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0019060.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0497-ВМ/18 от 13.07.2018г. ИЛ ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ22.21.41-003-82799613-2017..  
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2008, № RU228405Q-U от 26.11.2013 года, выдан Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.07.2018 по 13.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АВ09.В.00526

(обязательная сертификация)

№ 0019060

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.41.110	Материалы листовые «ПЕНОТЕРМ» марок НПП-ЛЭ (Э), НПП-ЛЭ (К), НПП-ЛЭ (Э) Aqua protect, НПП-ЛЭ (К) Aqua protect, НПП-ЛФ, НПП-ЛФ Триплекс, НПП-ЛП, НПП-ЛК, НПП-ЛЭ (Э) ЛСКП, НПП-ЛЭ (К) ЛСКП, выпускаемые по ТУ22.21.41-003-82799613-2017.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ5.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ  
*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

Инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

Инициалы, фамилия