

Руководство по переводу на другие виды газа CGU-2(K) / CGG-2(K)

Переход на другие виды газа осуществляется в 4 этапа:




- 1. Замена сопла
- 2. Переключение системы регулирования после перехода на новый вид газа
- 3. Проверить и установить давление в сопле
- 4. Обозначение

Achtung Необходимо придерживаться указанных этапов. В противном случае существует опасность нарушения работы или повреждения котла..

1. 1. Замена сопла

- Отключить рабочий выключатель и обесточить устройство.
- Снять крышку обшивки газового котла. Для этого откинуть вниз регулировочную крышку, отодвинуть правую и левую задвижку, отвинтить внизу крышку обшивки и отцепить её вверху.
- Закрыть газовый кран, соблюдая указания по технике безопасности, отвинтить газовый штуцер на газораспределительном блоке.
- Извлечь крепёжные винты
- Снять газораспределительный блок.
- Отвинтить все сопла горелки (размер ключа 7) на газораспределительном блоке.
- Привинтить новые сопла горелки с новыми уплотнительными прокладками.
- Сборка устройства производится в обратной последовательности.



Газораспределительные балки

| Котел | Количество сопел | Прир. газ Н | | Сжиженный газ Пропан | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Коэфф. сопла | Диаметр сопла Ø мм | Коэфф. сопла | Диаметр сопла Ø мм |
| CGU-2(K) | 18 | 090 | 0,90 | 060 | 0,60 |
| CGU-2(K) | 24 | 090 | 0,90 | 060 | 0,60 |
| CGG-2(K) | 18 | 087 | 0,87 | 057 | 0,57 |
| CGG-2(K) | 24 | 087 | 0,87 | 057 | 0,57 |

Таблица: Количество сопел, величина сопла

- Затем переключите систему регулирования после перехода на новый вид газа
- Установите давление в сопле

Art.-Nr.: 3062253 Änderungen vorbehalten!

- Обозначение:

Заполните наклейку и зафиксируйте радом с шильдиком.

Данные для этого возьмите из руководства по монтажу и техобслуживанию.

