



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

26.12.2018 № 16-1-7-844

На № _____ от 18.12.2018

Генеральному директору
ООО «ДАБ ПАМПС»

М.И. Симакову

О необходимости подтверждения
соответствия продукции требованиям
технического регламента

ул. Новгородская, д. 1, г. Москва,
Россия, 127576
тел: (495) 122 00 35,
факс: (495) 122 00 36
e-mail: info.dwtru@dwtgroup.com

Уважаемый Михаил Ильич!

На Ваш запрос сообщаем, что насосы центробежные и насосные станции торговой марки «ДАВ» (код ТН ВЭД ЕАЭС 8413 70, изготовитель «DAV Pumps S.p.A.», via M.Polo, 14 – 35035 Mestrino (PD), Italy, производственный филиал «DAV Pumps Hungary Kft», 8800 Nagykanizsa Buda Ernő utca 5, Hungary), используемые в системах внутреннего противопожарного водопровода, спринклерных и дренчерных системах пожаротушения, а также для комплектации автоматических установок водяного и пенного пожаротушения, не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации несёт ООО «ДАБ ПАМПС».

Срок действия данного письма до 01.01.2020.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

О.А. Коровин
(495) 521 91 19

