

Паспорт качества

Теплоносителя «WÄRME ECO PRO» по ТУ 2422-002-18845548-2016

Производства ООО «ВАРМЕ ГРУПП» на соответствие требованиям ТУ 2422-002-18845548-2016

Дата выработки:

№ партии:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Внешний вид	Однородная жидкость желтого цвета без механических примесей	П.4.2
2. Плотность при температуре 20С г/см ³	1,038 – 1,040	По п.4.2 ГОСТ 28084-89
3. Водородный показатель (рН), в пределах	6,5 – 8,5	По ГОСТ 22567.5 и п.4.8 ГОСТ 28084
4. Щелочность, см ³ , в пределах	7,0 – 10,0	По п.4.9 ГОСТ 28084-89
5. Температура начала кристаллизации, С, не выше	40	По п.4.3 ГОСТ 28084-89
6. Температура кипения при давлении 101,3 кПа, С, не ниже	108	По п.4.5 ТУ 6-57-95-96
7. Коррозийное воздействие на металлы, г/м ² сут., не более:		По п.4.5 ГОСТ 28084-89
- медь М1	0,10	
- припой ПОС-40	0,30	
- латунь Л63	0,10	
- сталь 20	0,10	
- чугун СЧ20	0,10	
- алюминий АЛ9	0,10	

Генеральный директор ООО «ВАРМЕ ГРУПП» _____

/ Харламов М.С.

Начальник производства _____

/ Петрунин В.В.

